

ООО «Производственная компания КОСМА»
117216 г. Москва, ул. Академика Глушко, д.10, корп.2, кв.56
ИНН 7727429564, КПП 772701001



Документ о качестве

Портландцемент М500Д20

ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные.

Технические условия»

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ32.Н01188/20

Срок действия с 11.01.2021 по 10.02.2023

Партия № 152

Масса 210 т

Дата отгрузки 19.06.2022 (дата изготовления)

Класс прочности 42,5

Активность цемента в возрасте 2 суток 16,8±0,8 МПа

Добавки (наименование, содержание), % гр.шлак 12,3±1,4; известняк 0,1±0,1

Ложное схватывание нет

Равномерность изменения объема (расширение в кольце Ле Шателье), мм 0,5±1,1

Значение удельной эффективности естественных радионуклидов соответствует требованиям СанПиН составляет 89,9±6,23

Протокол измерений по Аэфф естественных радионуклидов №2600-В-БК от 01.03.2020

Гарантийный срок хранения 60 суток

Лицо ответственное за выдачу паспорта _____