

Niwy 20.04.2019

KONTROL
PROFILE I LISTWY PODTYNKOWE

ul. Karpacka 3, 86-031 Niwy, Polska
Tel. 52 372 01 39, NIP 5542254656

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1/2020 от 20.04.2020

Профили цокольные

Размеры 53мм, 63мм, 83мм, 103мм, 123мм, 153мм, 203мм

Алюминий EN AW 1050, сорт первый PN-EN 136581:2009

Номер партии 1 COK AL /2020 Число упак. единиц 14 000 шт

Масса нетто 5584 кг Масса брутто 6136 кг

Общая длина партии профиля 35 000 п/м

Дата изготовления март 2020 г

№ п/п	Наименование показателей	Установлено испытанием	
1.	Внешний вид и форма	Форма соответствует рис.1, поверхность плоская Нет механических повреждений, края ровные и гладкие	заводской контроль качества
2.	Размеры	Размеры в соответствии с рис.1 размерные отклонения, соответствуют с нормой PN-EN 22768-1:1999	PN-EN 13658-1:2009 PN-EN 13658-2:2009
3.	Прямолинейность, мм	L/250 L – длина профиля	PN-EN 13658-1:2009, PN-EN 13658-2:2009
4.	Сопrotивление коррозионному воздействию штукатурок	Шероховатости и пятен – нет, потускнение поверхности – возможно	Заводской контроль качества

KONTROL
PROFILE I LISTWY PODTYNKOWE

Tomasz Chwieduk
ul. Karpacka 3, 86-031 Osiolsko, Niwy
tel. 52 372 01 39
NIP 554-225-46-56 REGON 002066001

Z poważaniem
TOMASZ CHWIEDUK
Tomasz Chwieduk
WEŁAŚCICIEL